



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 199314-1/2018
Projeto Técnico Nº.: **102090/3534302/2018 - Aprovada**
Endereço: AVENIDA H, 1394 - EMEB "ODETTE LEITE DE MORAES"
Bairro: JARDIM DAS FLORES
Município: ORLANDIA
Ocupações: Pré-escola

Considerações:

Documentos a serem enviados na solicitação de vistoria por meio do 'Upload de Docs.'

- ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
- ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
- ART/RRT - instalação/manutenção - sist. utilização de gás inflamável
- Atestado de Brigada de Incêndio
- Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41

Orientações Técnicas:

Instrução Técnica nº 19/2018

- 1 - A central de detecção e alarme de incêndio deve ser posicionada em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização, devendo possuir autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão e 15 minutos em regime de alarme (itens 5.4 e 5.5 da Instrução Técnica Nº 19/2011).

Instrução Técnica nº 28/2018

- 1 - Considerado que a central de GLP é composta por recipientes com capacidade de até 0,5m³, e capacidade total menor ou igual a 2 m³, sendo isenta de distanciamento de propriedades edificáveis e edificações (nota "d" do Anexo "B" da Instrução Técnica Nº 28/2011).

Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. No caso de projeto técnico impresso, o mesmo deverá ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.

ORLANDIA, 20 de agosto de 2018

1. TEN PM LEANDRO DE ANDRADE SOARES
Analista

CAP PM MARCELO CEZARIO DI RAGO
Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".