



# CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

## VIA FÁCIL BOMBEIROS



### RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 131713-1/2018  
Projeto Técnico Nº.: **099904/3534302/2018 - Aprovada**  
Endereço: RUA QUATRO, 146 - EMEB "CORONEL FRANCISCO ORLANDO"  
Bairro: CENTRO  
Município: ORLANDIA  
Ocupações: Escola em geral

#### Considerações:

##### Decreto Estadual 56.819/2011 - Considerações de Análise

Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "E1", com carga-incêndio de 300 MJ/m², conforme a IT nº 14/2011, risco baixo, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 56.819/2011.

Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 4449,66 m².

- 1 - Considerada a edificação como térrea com mezanino.
- 2 - Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 56.819/2011.

#### Documentos a serem enviados por meio do menu 'Upload de Docs' do Via Fácil:

ART/RRT - Anotação ou Registro de Responsabilidade Técnica  
ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I  
ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio  
Atestado de conformidade da instalação elétrica, conf. IT 41

#### Orientações Técnicas:

##### IT 28/2011

- 1 - Considerado que a edificação não utiliza GLP.

##### IT 18/2011

- 1 - Considerado que o sistema de iluminação de emergência adotado para a edificação será de blocos autônomos.

##### IT 19/2011

- 1 - A central de detecção e alarme de incêndio deve ser posicionada em local onde haja constante vigilância humana e de fácil visualização, devendo possuir autonomia mínima de 24 horas em regime de supervisão e 15 minutos em regime de alarme (itens 5.4 e 5.5 da Instrução Técnica Nº 19/2011).
- 2 - O sistema de alarme deve ser acionado pela central e ser audível em toda a edificação (item 5.6 da Instrução Técnica Nº 19/2011).

##### IT 11/2014

A lotação da quadra coberta não poderá ser superior a 950 pessoas.  
A lotação do pavimento superior não poderá ser superior a 232 pessoas.

#### Complemento das Orientações Técnicas:

OBS: Sujeito a novas exigências técnicas; caso as anteriormente emitidas não sejam corrigidas, ou se surgirem ou persistirem descumprimentos da legislação e normas técnicas vigentes. O Projeto Técnico deve ser retirado no local de protocolo para que o processo de análise seja concluído.

No caso de comunicar-se de análise eletrônica todos os documentos enviados referentes ao respectivo protocolo, serão excluídos do sistema Via Fácil Bombeiros, sendo necessário o envio da documentação atualizada após solicitação de retorno de Análise.

**ATENÇÃO não retirar esta folha do projeto.**

ORLANDIA, 19 de junho de 2018

1. TEN PM LEANDRO DE ANDRADE SOARES  
Analista

CAP PM MARCELO CEZARIO DI RAGO  
Oficial Homologador

Imprimir

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".