



LEGENDAS	DESCRIÇÃO
	Iluminação Existente
	Iluminação a Retirar
	Iluminação a instalar
	Poste de madeira
	Poste de Concreto
	Transformador Existente (necessário Número)
	Rede Secundária
	Rede Primária
	Dados importantes: Extensão Rede, instalação de postes,
	Chave Fusivel Existente

NOTAS:

01 - A CARGA TOTAL INSTALADA SERÁ 2100 W.
02 - AS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER DE POTÊNCIA 150W DE VAPOR DE SÓDIO.
03 - OS BRAÇOS DEVERÃO SER MÉDIOS, COMPRIMENTO = 2M.
04 - A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR ART DE EXECUÇÃO.
05 - A CONEXÃO SERÁ FEITA DIRETA NA REDE DA CONCESSIONÁRIA.
06 - OS TRABALHADORES DEVERÃO POSSUIR NR-10 E NR-35.
07 - A EMPRESA DEVERÁ SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA, BEM COMO O ISOLAMENTO CORRETO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO
08 - PARA MAIORES DETALHES E NORMAS, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA-SP			
TÍTULO/CONTEÚDO AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			FORMATO: A2
			ESCALA: 1:125
NÚMERO DA ATIVIDADE CPFL/CARTA CONTRATO 0979845588/157560			
NOME DO EMPREENDIMENTO PMO		CNPJ/CPF 45.351.749/0001-11	FINALIDADE ILUM. PÚBLICA
ENDEREÇO AVENIDA MARGINAL DIREITA		BAIRRO CENTRO	CIDADE ORLÂNDIA-SP
NÚMERO E DATA DA ART DE PROJETO			
PROPRIETÁRIO _____ NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA-SP		CNPJ/CPF/IDENTIDADE 45.351.749/0001-11	TELEFONE (16) 3820-8000
ENDEREÇO COMPLETO PARA CORRESPONDÊNCIA DO PROPRIETÁRIO PRAÇA CORONEL ORLANDO, N° 600 - CENTRO - ORLÂNDIA - SP CEP 14620-000			
RT (ENGENHEIRO ELETRICISTA) _____ NOME: EUGENIO PERON TELEFONE: 16 993357715		CREA/ESTADO 5070530098-SP	FOLHA 02/02 DATA 25/01/23