

LEGENDA









- CABO DE COBRE NU 50mm² CONFORME NBR 5419:2015 (ENTERRADO)

- CABO DE ALUMÍNIO 80mm² CONFORME NBR 5419:2015 (INSTALADO NA PLATIBANDA)

- DESCIDA DO CABO DE ALUMÍNIO (UTILIZAR FERRAGEM DOS PILARES COMO DESCIDA)

- CAIXA DE PASSAGEM E INSPEÇÃO COM HASTE DE ATERRAMENTO
5/8 X 3000 mm

- QUADRO PARA O BEP (BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO (VER DETALHE NA PLANTA DE SPDA E ATERRAMENTO))



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ORLÂNDIA/SP

CONSTRUÇÃO DA CRECHE JOSÉ MENDONÇA

OBJETO: SPDA E ATERRAMENTO

ESCALA: 1/100

DATA: MAIO/2023

FOLHA: 6/